UAB „Visagino būstas"
Gauta
2013-11-14 Nr. 3 - 900

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo 3 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2013 m. spalio 31 d. Nr.18ĮP8-128

Visaginas
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str. 6 d., patikrintos Partizanų g. 15 , Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas" Techninė vadovė Tatjana Krivochiža tel. 8~652 41986
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas" Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Galina Sokol tel. 8~612 42745
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ / **mažėja**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų. (Atitikimas/ neatitikimas išaiškės baigus atlikti šildymo prietaisų galių inventorizavimą ir atitikties projektui nustatymą.

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1.	Nebaigtas atlikti šildymo prietaisų galių atitikties projektui nustatymas. ŠET 297 p.	2013-12-30 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas"
2.	Pateiktas nepilnas namo šildymo ir karšto vandens sistemos aprašas (nenurodyta kiekvieno šildymo prietaiso galia, hidraulinio balansavimo priemonės ir kt.) ŠET 311.2; 311.3	2013-12-30 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas"

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės _____

_____

_____

_____

_____

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)	(parašas)	LR Energetikos valstybinė inspekcija Ūtenos skyrtaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius Alvydas Daniševičius (vardas, pavardė)
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Techninė vadovė Tatjana Krivochiža (vardas, pavardė)
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Galina Sokol (vardas, pavardė)