

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo
3 priedas



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2013 m. lapkričio 14 d. Nr.18IP8-134

Visaginas
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Sedulino al. 23, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivochiža tel. 8~652 41986

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo igalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Galina Sokol tel. 8~612 42745

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje néra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name didėja / mažėja, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai atitinka nustatytaus reikalavimus / neatitinka nustatytau reikalavimų.

4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytių reikalavimų. (Atitikimas/ neatitikimas išaiškės baigus atliliki šildymo prietaisų galių inventoriavimą ir atitikties projektui nustatymą.

Nustatyti pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1.	Nebaigtas atliliki šildymo prietaisų galių atitikties projektui nustatymas. ŠET 297 p.	2014-02-01 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas”
2.	Pateiktas nepilnas namo šildymo ir karšto vandens sistemos aprašas (nenurodyta kiekvieno šildymo prietaiso galia, hidraulinio balansavimo priemonės ir kt.) ŠET 311.2; 311.3	2014-02-01 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas”
3.	Šilumos punktas neatitinka ŠET reikalavimų. ŠET 266 p.	Sutarus su bendrasavininkais dėl finansavimo arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas”

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės 1. Rekomenduojame renovuoti šilumos punktą
pereinant iš atviros šildymo sistemos į uždarą šildymo sistemą.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)

(Šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigūnų pavadinimas)

LR Energetikos valstybinė inspekcija
Utenos skyriaus
vyriausiasis inžinerius-inspektorius
Alvydas Danisevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Techninė vadovė
Tatjana Krivochiža

(parašas)

(vardas, pavardė)

Paulas Šilkenas dr. sp. inžinieras
(Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigūnų pavadinimas)

(parašas)

Gelina Šakal
(vardas, pavardė)