



**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

**DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO  
AKTAS**

2013 m. lapkričio 14 d. Nr.18[P8-139

Visaginas  
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str. 6 d., patikrintos Veteranų g. 16, Visaginas.

(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus  
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652 41986

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechninių sistemų eksploataavimo inžinierė Galina Sokol tel. 8~612 42745

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ / **mažėja**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų. (Atitikimas/ neatitikimas išaiškės baigus atlikti šildymo prietaisų galių inventorizavimą ir atitikties projektui nustatymą.

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1.	Nebaigtas atlikti šildymo prietaisų galių atitikties projektui nustatymas. ŠET 297 p.	2013-12-30 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas”
2.	Pateiktas nepilnas namo šildymo ir karšto vandens sistemos aprašas (nenurodyta kiekvieno šildymo prietaiso galia, hidraulinio balansavimo priemonės ir kt.) ŠET 311.2; 311.3	2013-12-30 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas”

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

\_\_\_\_\_  
(VEI pareigūno pareigos)

\_\_\_\_\_  
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

*Socord Systems iz dzpt. inžinieri*  
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

*LD Danisevičius*  
(parašas)

LR Energetikos valstybinė inspekcija  
Uženos skyriaus  
vyriausiasis inžinierius-inspektorius  
Alvydas Danisevičius

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

*Tatjana Krivočiža*  
(parašas)

Techninė vadovė  
Tatjana Krivočiža  
(vardas, pavardė)

*Ju*  
(parašas)

*Galina Sokol*  
(vardas, pavardė)