



**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

**DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO
AKTAS**

2014 m. gegužės 15 d. Nr.18IP8-180

Visaginas
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str. 6 d., patikrintos Energetikų g. 24, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652
41986
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Pastatų ir namų ŠP priežiūros ir valdymo vyr. specialistas
Andrej Bogdanov tel. 8~650-76707
(šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:




1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name didėja/ mažėja, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų. (Atitikimas/ neatitikimas išaiškės baigus atlikti šildymo prietaisų galių inventorizavimą ir atitikties projektui nustatymą.

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1.	Pabaigti šildymo prietaisų galių atitikties projektui nustatymą. ŠET 297 p.	2014-11-01 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas”
2.	Papildyti namo šildymo ir karšto vandens sistemos aprašą (nurodyti kiekvieno šildymo prietaiso galią, hidraulinio balansavimo priemonės ir kt.) ŠET 311.2 p; 311.3 p.	2014-11-01 (arba renovuojant namą)	UAB „Visagino būstas”

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės 1. Rekomenduojame automatizuoti šilumos punktą pereinant iš atviros šildymo sistemos į uždara šildymo sistemą.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

_____		LR Energetikos valstybinė inspekcija Utenos skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius Alvydas Danisavičius
(VEI pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____		Pastatų ir namų šilumos punktų priežiūros ir valdymo vyriausiasis specialistas Andrej BOGDANOV
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____		Techninė vadovė Tatjana Krivochiža
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)