

KARŠTO IR ŠALTO VANDENS TEMPERATŪROS MATAVIMO AKTAS

2017 m. balandžio 6 d.

Visaginas

Karšto ir šalto vandens temperatūros matavimai atlikti:

Adresas: Alvydas Danisevičiaus g. 113, Visaginas

Karšto vandens temperatūra matuota, nuleidus vandenį 1 minutę.

Šalto vandens temperatūra matuota, nuleidus vandenį 2 minutes.

Karšto ir šalto vandens temperatūros matavimai atlikti (nurodyti prietaisai) Šleifmaninis
termometras Vaisi-Pen. Nr. R. 06245. 2

Šilumos punkte nustatyta karšto vandens temperatūra padavimo linijoje + 56,4 °C.

Šilumos punkte nustatyta ^{karšto} vandens temperatūra grįžtamojoje linijoje + 39,1 °C.

Šilumos punkte nustatyta paduodamo termofikacinio vandens temperatūra + 68,5 °C.

Šilumos punkte nustatyta grįžtamojo termofikacinio vandens temperatūra 36,5 °C

Patikrinimą atliko:

Eil. nr.	Matavimo vieta	Karšto vandens temperatūra °C	Šalto vandens temperatūra °C	Pastabos	Buto gyventojų parašas
I	Pirmas a. butas Nr. <u>32</u>				
1.	Vonia	<u>54</u> °C	<u>8,6</u> °C		
2.	Virtuvė	<u>53</u> °C	<u>8,1</u> °C		
II	Vidurinis a. butas Nr. <u>38</u>				
1.	Vonia	<u>54</u> °C	<u>8,1</u> °C		
2.	Virtuvė	<u>52</u> °C	<u>8,6</u> °C		
III	Viršutinis a. butas Nr. <u>53</u>				
1.	Vonia	<u>50,4</u> °C	<u>14,6</u> °C		
2.	Virtuvė	<u>50</u> °C	<u>10,3</u> °C		

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyresniosios specialistės

Elvyra Noreikienė

Irena Putrimienė

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Utenos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas

Alvydas Danisevičius

Dalyvavo patikrinime:

AB „Visagino kūstas“ techniniai darbai

Inžinierius
(atsakingas už šilumos ūkį)

Andrej Bogdanov

UAB „Visagino kūstas“

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO AKTAS

2017-04-06 Nr. 18OV8-13

Utena
(sudarymo vieta)

Patikrinimo vieta: Daugiabutis gv. Ula Ula
Visagino g. 9/13, Visaginas

Patikrinimo metu nustatyta:

Šilumos punkto parametrai:

T1- 6,5°C (iš šilumos tinklų paduodama termofikacinio vandens temperatūra).

T2- 36,8°C (į šilumos tinklus grįžtama termofikacinio vandens temperatūra).

T5- 56,4°C (iš karšto vandens šilumokaičio tiekiamo karšto vandens temperatūra).

T6- 39,4°C (į karšto vandens šilumokaitį grįžtamojo karšto vandens temperatūra)

Vartojimo vietoje:

Buto Nr. 32, vandenį nuleidus 1 min., karšto vandens temperatūra 54°C vonioje, 53,0°C virtuvėje

Buto Nr. 38, vandenį nuleidus 1 min., karšto vandens temperatūra 54°C vonioje, 52,0°C virtuvėje

Buto Nr. 53, vandenį nuleidus 1 min., karšto vandens temperatūra 50,2°C vonioje, 50,0°C virtuvėje

Karšto vandens temperatūros matavimai atlikti: termometru MAXI – PEN (50-200)°C, patikra atlikta 2016-06-03, Nr.0448250

(matavimo prietaisas, metrologinė patikra)

Pastabos vid. karšto vandens t-va nuo 50°C iki 58°C

Patikrinime dalyvavę atstovai:

VEI Utenos teritorinio skyriaus atstovas vyriausiasis specialistas Alvydas Danisevičius *[Signature]*

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovas [Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Administratoriaus atstovas [Signature]
Inžinierius
(atsakingas už šilumos ūkį)
Prižiūrėtojo atstovas Andrej Bogdanov *[Signature]*

Buto 32 atstovas [Signature] Tripat

Buto 38 atstovas [Signature] daskuic

Buto 53 atstovas [Signature] Beriozhin