



**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

**DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO
AKTAS**

2015 m. kovo 5 d. Nr.18IP8-36

Utena

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Draugystės g. 13, Visaginas.

(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652
41986

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Liubov
Lykova tel. 8~685 08552

(šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ / mažėja, lyginant su praėjusiais metais **nekito**.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka~~ ~~nustatytų reikalavimų~~.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka~~ ~~nustatytų reikalavimų~~.

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės


Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliacija.
4. Rekomenduojame pakeisti seną vamzdynų izoliaciją nauja

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)


(parašas)

(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Techninė vadovė
Tatjana Krivochiža

(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Techninė vadovė
Eksploatavimo
inžinierė
Lekora

(vardas, pavardė)