



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. kovo 8 d. Nr.18IP8-89

Utena

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str. 6 d., patikrintos Energetikų g. 10, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ techninės priežiūros skyriaus valdymo vadovė Natalja Zabolotnaja

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ inžinierius (atsakingas už šilumos ūkį) Andrej Bogdanov
tel. 8~650-76707,

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja / mažėja~~, **nekito**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1	Spręsti šildymo sistemos stovuose hidraulinio balansavimo priemonių įrengimo klausimą. ŠET 302 p.	Šilumos punkto renovacijos metu	UAB „Visagino būstas“
2	Pateikti pasiūlymus dėl energijos taupymo priemonių (kartą per metus). ŠSRAM 2 p.	2018-07-01	UAB „Visagino būstas“
3	Užtikrinti HN 24: 2003 norma nustatytos karšto vandens temperatūros palaikymą vartojimo vietose.	Pastoviai	UAB „Visagino būstas“
	ŠET- Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. ŠSRAM – Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika.		

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdinių izoliaciją.
4. Rekomenduojame automatizuoti šilumos punktą pereinant iš atviros šildymo sistemos į uždara šildymo sistemą.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Utenos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas

(parašas) _____ (vardas, pavardė)

Alvydas Danisevičius
Techninės priežiūros skyriaus
valdymo vadovė

(parašas) _____ (vardas, pavardė)

Inžinierius
(atsakingas už šilumos ūkį)
Dmitrij Bogdanov

(parašas)

(vardas, pavardė)