



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2015 m. gegužės d. 21 Nr.18IP8-162

Utena
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Festivalio g. 13, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652
41986
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechniniu sistemų eksploatavimo inžinierė Liubov
Lykova tel. 8~685 08552
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ / ~~mažėja~~, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka~~ nustatytų reikalavimų.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka~~ nustatytų reikalavimų.




Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomišką įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.
4. Rekomenduojame modernizuoti šilumos punktą pereinant iš atviros šildymo sistemos į uždara.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)	 (parašas)	LR Energetikos valstybinė inspekcija Utenos skyrius vyriausiasis inžinierius-inspektorius Alvydas Daniševičius _____ (vardas, pavardė)
(Šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Techninė vadovė Tatjana Krivočiū _____ (vardas, pavardė)
(Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)	 (parašas)	_____ (vardas, pavardė)