



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr.18IP8-219

Utena
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Jaunystės g. 1, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius
(VEI pareižūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652
41986
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Pastatų ir namų ŠP priežiūros ir valdymo vyr. specialistas
Andrej Bogdanov tel. 8~650-76707
(šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~/ **mažėja**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka~~ nustatytų reikalavimų.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka** nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka~~ **nustatytų reikalavimų.** (nepilnai atlikta namo šildymo prietaisų galių projektui nustatymas.)

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės


Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
	Pabaigti šildymo prietaisų galių atitikties projektui nustatymą. ŠET 297 p.	2016-05-01	UAB „Visagino būstas“
	Papildyti namo šildymo ir karšto vandens sistemos aprašą (nurodyti kiekvieno šildymo prietaiso galią, hidraulinio balansavimo priemones ir kt.) ŠET 311.2 p; 311.3 p.	2016-05-01	UAB „Visagino būstas“

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomišką įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.


(VEI pareigūno pareigos)


(parašas)

EV Energetinė valstybinė inspekcija
Užsienio skyriaus
vyriausioji inžinerinė inspekcija
Alvydas Danisavičius


(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Techninė vadovė
Tatjana Krivočiža
(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Республиканский филиал государственной
инспекции по контролю за качеством
энергетической продукции
Андрей БОГДАНОВ

(vardas, pavardė)