



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO  
AKTAS

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr.18IP8-223

Utena  
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.  
6 d., patikrintos Jaunystės g. 11, Visaginas.  
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos  
Utenos skyriaus  
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius  
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652  
41986  
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Pastatų ir namų ŠP priežiūros ir valdymo vyr. specialistas  
Andrej Bogdanov tel. 8~650-76707  
(šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name nekito, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus ~~/neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus ~~/neatitinka nustatytų reikalavimų.~~ (nepilnai atlikta namo šildymo prietaisų galių projektui nustatymas.)




Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
	Pabaigti šildymo prietaisų galių atitikties projektui nustatymą. ŠET 297 p.	2016-05-01	UAB „Visagino būstas“
	Papildyti namo šildymo ir karšto vandens sistemos aprašą (nurodyti kiekvieno šildymo prietaiso galią, hidraulinio balansavimo priemones ir kt.) ŠET 311.2 p; 311.3 p.	2016-05-01	UAB „Visagino būstas“

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)	 (parašas)	LR Energetikos vadybinė įmonė "Klaipėdos energija" vyriausybės įstaiga Alytaus J. Janiško g. 105 (vardas, pavardė)
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Techninė vadovė Tatjana Krivochiza (vardas, pavardė)
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Pastatų šilumos šilumos punktų priežiūra ir vadybos skyriaus pareigūnas Andrius BUCDAVONIS (vardas, pavardė)