



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO
AKTAS

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr.18IP8-281

Utena

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Kosmoso g. 16, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8-652
41986

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Pastatų ir namų ŠP priežiūros ir valdymo vyr. specialistas
Andrej Bogdanov tel. 8-650-76707,

(šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ **mažėja** ~~nekitė~~, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus ~~/neatitinka nustatytų reikalavimų~~.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** ~~/neatitinka nustatytų reikalavimų~~. (nepilnai atlikta namo šildymo prietaisų galių projektui nustatymas.)

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomišką įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdinių izoliacija.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)

[Signature]
(parašas)

LR Energetikos valstybinė inspekcija
Utenos skyriaus
vyriausiasis inžinierius-inspektorius
Alvydas Danisevičius
(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

[Signature]
(parašas)

Techninė vadovė
Tatjana Krivočiža
(vardas, pavardė)

Soc. šilumos ehzpl. inžinierė
(šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo pareigų pavadinimas)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(vardas, pavardė)

[Signature]

Pastatų ir namų šilumos punktų priežiūra
ir valdymo vyriausiasis specialistas
Andrej BOGDANOV