



2015-11-12 Nr. 3-412

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2015 m. spalio 15 d. Nr. 18IP8-315

Utena
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Kosmoso g. 32, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652
41986
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Galina Sokol
tel. 8~612 42745
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ / ~~mažėja~~ **nekitu**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų~~.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų~~. (nepilnai atlikta namo šildymo prietaisų galių projektui nustatymas.)

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.


2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.

3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdinių izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

LR Energetikos valstybinė inspekcija
 Utenos skyriaus
 vyriausiasis inžinierius-inspektorius
 Aivydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos)




(parašas)

(vardas, pavardė)

Techninė vadovė
Tatjana Krivočiža

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)




(parašas)

(vardas, pavardė)

Techninių sistemų
 eksploatavimo inžinierė

Galina Sokol

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)



(parašas)

(vardas, pavardė)