



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2015 m. rugsėjo 03 d. Nr.18IP8-253

Utena
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Kosmoso g. 6, Visaginas.

(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivochičia tel. 8~652 41986

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Pastatų ir namų ŠP priežiūros ir valdymo vyr. specialistas Andrej Bogdanov tel. 8~650-76707

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinié sistemoje néra galimybę palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name nekito, lyginant su praéjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus /neatitinka-nustatytų reikalavimų.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** /neatitinka-nustatytų reikalavimų. (nepilnai atlikta namo šildymo prietaisų galiai projektui nustatymas.)

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Ivykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabuji namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VFI pareigūno pareigos)

(šildymo ir karšto vandens sistemos valdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

LR energetikos valdybos inspekcija
Technikos skyriaus
vykdomojo direktoriaus inspektorius
Alvydas Danisevičius

(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūretojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Pašaukti ir netrašinti šiuos pirmakai priežiūrų
ir valymo výnaudės spicimai
Andrej BOGDANOV

(vardas, pavardė)