



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO  
AKTAS

2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 18JP8-233

Visaginas  
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.  
6 d., patikrintos Partizanų g.17, Visaginas  
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos  
Utenos skyriaus  
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Jonas Cibulskis  
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ technikos vadovei Tatjanai Krivočižai tel. 8-652  
41986  
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ santechninių sistemų eksploatavimo inžinieriui Galinai  
Sokol tel. 8-612 42745  
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ / **mažėja**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės




| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Ivykdymo data | Vykdytojas |
|----------|-----------------------|---------------|------------|
|          |                       |               |            |
|          |                       |               |            |
|          |                       |               |            |

ŠET- Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo (eksploatacijos) taisyklės.

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

|  |  |  |
|--|--|--|
| (VEI pareigūno pareigos)   | <br>(parašas)  | (vardas, pavardė)  |
| (šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)    | <br>(parašas)  | Techninė vadovė<br><b>Tatjana Krivočiža</b><br>(vardas, pavardė) |
| (šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas) | <br>(parašas) | (vardas, pavardė)  |

Puslapis ir namo šilumos punktų pažyma  
1. Vardas ir pavardė: Andrej Bogdanov  
Andrej BOGDANOV