

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo  
3 priedas



## VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

### DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2014 m. lapkričio 13 d. Nr.18IP8-363

Visaginas  
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.  
6 d., patikrintos Partizanų g. 6, Visaginas.

(dugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitinkies nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos pric Energetikos ministerijos  
Utenos skyriaus  
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivochiža tel. 8~652 41986  
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santehninių sistemų eksploatavimo inžinierė Galina Sokol tel. 8~612 42745; Pastatų ir namų ŠP priežiūros ir valdymo vyr. specialistas Andrej Bogdanov tel. 8~650-76707

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name didėja / mažėja, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų. (Atitikimas/ neatitikimas išaiškės baigus atliki šildymo prietaisų galių inventoriavimą ir atitinkies projektui nustatymą.

Nustatyti pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1.	Atstatyti pagal projektą šildymo prietaisų galias. ŠET 297 p.	2015-10-01 arba renovuojant namą	UAB „Visagino būstas”
	ŠET- Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklos.		

Šilumos suvartojimo mažinimo

---



---



---

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)

(šildymo ir karšto vandens sistemos valdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

LR Energetikos valstybinė inspekcija  
Utenos skyriaus  
vykdomasis inspektorius  
Alvydas Dainisavičius

(vardas, pavardė)

Techninė vadovė  
Tatjana Krivočiža

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Svetlana Krivochizha et spē. inspektorė  
(šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

Padėtu li namų šilumos punktų priežiūrė  
ir valdymo vynaudas specialistas  
Andrej BOGDANOV