



2016-05-18

3-489

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO

AKTAS

2016 m. gegužės mėn. 12 d. Nr.18IP8-178

Utena

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str. 6 d., patikrintos Statybininkų g. 11, Visaginas
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

(teritorinis skyrius)

skyriaus

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivochiža tel. 8~652 41986

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Liubov Lykova tel. 8~685 08552

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja / mažėja~~, lyginant su praėjusiais metais **nekito**.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų~~.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų~~.

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1	Namo patalpų ir butų savininkų susirinkime spręsti šildymo sistemos stovuose hidraulinio balansavimo priemonių įrengimo klausimą. ŠET 302 p.	2016-11-01	UAB „Visagino būstas“
	ŠET- Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės.		

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės


1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdinių izoliaciją.
4. Rekomenduojame automatizuoti šilumos punktą pereinant iš atviros šildymo sistemos į uždara šildymo sistemą.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.


(VEI pareigūno pareigos)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)


(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)


(parašas)

LR Energetikos valstybinė inspekcija
Utenos skyriaus
vyriausiasis inžinierius-inspektorius
Alvydas Danisevičius
(vardas, pavardė)


(parašas)

Techninė vadovė
Tatjana Krivočiža
(vardas, pavardė)


(parašas)

Šilumos sistemų eksploatavimo
inžinierius

(vardas, pavardė)