



2015-11-12 Ktp 3-716

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

**DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO
AKTAS**

2015 m. spalio 15 d. Nr.18JP8-319

Utena

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Taikos pr. 30, Visaginas.

(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitinkies nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivochiža tel. 8~652 41986

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo igalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Galina Sokol tel. 8~612 42745

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacineje sistemoje nėra galimybų palyginti.
2. Šilumos suvartojimas name dišeja / mažėja nekitę, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai atitinka nustatytius reikalavimus / neatitinka nustatytių reikalavimų.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka nustatytius reikalavimus / neatitinka nustatytių reikalavimų. (nepilnai atlikta namo šildymo prietaisų galių projektui nustatymas.)

Nustatyti pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

- 1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
- 2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
- 3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

Utenos skyriaus
vyriausasis inžinerius-inspektorius
Algirdas Šemanevičius

(VEI pareigūno pareigos)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Techninė vadovė
Tatjana Krivochiža

(vardas, pavardė)

(parašas)

Santekninių sistemų
eksploatavimo inžinierė

Galina Sokol

(vardas, pavardė)