



UAB „Visagino būstas“
2016-05-12 3-418

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**
DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO

AKTAS

2016 m. balandžio mėn. 21 d. Nr.18IP8-157

Utena
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Taikos pr. 46, Visaginas
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Techninė vadovė Tatjana Krivočiža tel. 8~652
41986
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Galina Sokol
tel. 8~612 42745
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja / mažėja~~, lyginant su praėjusiais metais **nekito**.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų~~.
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų~~.

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo data | Vykdytojas |
|----------|---|---------------|-----------------------|
| 1 | Pilnai nustatyti šilumos suvartojimo santykinius rodiklius. ŠSRAM 2p. | 2016-07-01 | UAB „Visagino būstas“ |
| 2 | Namo patalpų ir butų savininkų susirinkime spręsti šildymo sistemos stovuose hidraulinio balansavimo priemonių įrengimo klausimą. ŠET 302 p. | 2016-10-01 | UAB „Visagino būstas“ |
| | <p>ŠET- Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (ekspluatavimo) taisyklės.</p> <p>ŠSRAM – Santykinų šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika.</p> | | |

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.
4. Rekomenduojame automatizuoti šilumos punktą pereinant iš atviros šildymo sistemos į uždara šildymo sistemą.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

 (VEI pareigūno pareigos)

 (šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

 (šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

LR Energetikos valstybinė inspekcija
 Utenos skyrius
 vyriausiasis inžinierius-inspektorius
Alvydas Danisevičius
 (vardas, pavardė)

 (parašas)

 (parašas)

 (parašas)

Techninė vadovė
Tatjana Krivočiža
 (vardas, pavardė)

 (vardas, pavardė)

Pastatų ir namų šilumos punktų priežiūros
 ir valdymo vyriausiasis specialistas
 Andrej BOGDANOV
