UAB "Visagino būstas"
Gauta
2016-11-10 Nr. 3-864

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO

AKTAS

2016 m. spalio mėn. 20 d. Nr.18IP8-308

Utena
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str. 6 d., patikrintos Taikos pr. 72 B , Visaginas
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius
(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas" Techninė vadovė Tatjana Krivochiža tel. 8~652 41986
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas" Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė Liubov Lykova tel. 8~685 08552
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra žinomi vidutinio šilumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja / mažėja~~, lyginant su praėjusiais metais **nekito**.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** ~~/ neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų~~.

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1	Namo patalpų ir butų savininkų susirinkime spręsti šildymo sistemos stovuose hidraulinio balansavimo priemonių įrengimo klausimą. ŠET 302 p.	2016-10-01	UAB „Visagino būstas “
	ŠET- Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. ŠSRAM – Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika.		

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.
4. Rekomenduojame automatizuoti šilumos punktą pereinant iš atviros šildymo sistemos į uždarą šildymo sistemą.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

LR Energetikos valstybinė inspekcija
Utenos skyriaus
vyriausiasis inžinierius-inspektorius
Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Techninė vadovė
Tatjana Krivochiža

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Šilumos ūkio ir eksploatavimo
inžinierė
Liudov Lykova

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)