

2016-05-12 3-409



**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

**DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO  
AKTAS**

2016 m. balandžio 21 d. Nr.18IP8-143

Visaginas

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.  
6 d., patikrintos Veteranų g. 14, Visaginas  
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

(teritorinis skyrius)

skyriaus

Vyr.inžinierius inspektorius Jonas Cibulskis

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ technikos vadovei Tatjanai Krivočižai tel. 8~652 41986  
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ santechninių sistemų eksploatavimo inžinierei Galinai Sokol tel. 8~612 42745

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja~~ / **mažėja**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas
1.	Pilai nustatyti šilumos suvartojimo santykinius rodiklius. ŠSRAM 2p.	2016-07-01	UAB „Visagino būstas“

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir patalpų šildymą.

2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.

3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdinių izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)

Techninė vadovė  
Tatjana Krivočiža

(parašas)

(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pastatų ir namų šilumos punktų priežiūros  
ir valdymo vyriausias specialistas  
Andrej BOGDANOV

(parašas)