

2014-10-26 Nr. 3 - 7kW



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2017 m. spalio 12 d. Nr.18IP8-236

Utena

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Veteranų g. 16, Visaginas.

(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ inžinierius Andrej Bogdanov tel. 8-650-76707

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ inžinierius (atsakingas už šilumos ūkį) Andrej Bogdanov
tel. 8-650-76707,

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja / mažėja~~, **nekitu**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo data | Vykdytojas |
|----------|-----------------------|---------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą.

2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas.

3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Utenos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Alvydas Danisevičius

(atsakingas už šilumos ūkį)

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Inžinierius

(atsakingas už šilumos ūkį)

Andrej Bogdanov

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)