

2016-03-17 Nr. 3-228



**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

**DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO  
AKTAS**

2016 m. kovo 3 d. Nr.18IP8-68

Visaginas

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.  
6 d., patikrintos Veteranų g. 8, Visaginas  
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Jonas Cibulskis

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ technikos vadovei Tatjanai Krivočižai tel. 8~652 41986  
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ santechninių sistemų eksploatavimo inžinierei Liubov  
Lykovai tel. 8~685 08552

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja / mažėja~~, lyginant su praėjusiais metais. **Nekito.**
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir patalpų šildymą.
2. Racionalaus ir ekonomišką įrenginių režimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją.

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

LR Valstybinės energetikos inspekcijos  
Už joms teritorinio skyriaus  
Vyriausiasis inžinierius-inspektorius  
**JONAS CIBULSKIS**

\_\_\_\_\_  
(VEI pareigūno pareigos)

\_\_\_\_\_  
(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

Techninė vadovė  
**Tatjana Krivočiža**

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

Santechinių sistemų eksploatavimo  
inžinierė

**Liubov Lykova**

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)