



UAB „Visagino būstas“
Gauta

2017-06-15 Nr. 3-435

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

2017 m. birželio 1 d. Nr.18IP8-120

Utena

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos Visagino g. 9/13, Visaginas.
(daugiabučio namo adresas)

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos

skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inžinierius inspektorius Alvydas Danisevičius

(VEI pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ TPVS vadovas Vytas Bulova tel. 8~606
27237

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB „Visagino būstas“ inžinierius (atsakingas už šilumos ūkį) Andrej Bogdanov
tel. 8~650-76707,

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didesnis / mažesnis, lyginant su vidutiniu šilumos suvartojimu Lietuvoje. Informacinėje sistemoje nėra galimybių palyginimui.
2. Šilumos suvartojimas name ~~didėja / mažėja~~, **nekito**, lyginant su praėjusiais metais.
3. Šilumos punkto įrenginiai **atitinka** nustatytus reikalavimus / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~
4. Šildymo ir karšto vandens sistemos **atitinka nustatytus reikalavimus** / ~~neatitinka nustatytų reikalavimų.~~

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Vykdytojas

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės:

1. Užtikrinti tolygų butų ir kitų patalpų šildymą. _____
 2. Racionalaus ir ekonomiško įrenginių režimo palaikymas. _____
 3. Nuolat atstatyti nusidėvėjusią vamzdynų izoliaciją. _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

(VEI pareigūno pareigos)

TPVS vadovas

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo pareigų pavadinimas)

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Utenos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas

[Signature]

(parašas) (vardas, pavardė)
Alvydas Danisevičius

[Signature] *Vytautas Bulonas*

(parašas) (vardas, pavardė)

Inžinierius
(atsakingas už šilumos ūkį)
Andrej Bogdanov

[Signature]

(parašas) (vardas, pavardė)